

Pytania oferentów i odpowiedzi projektanta:

1. Z jakiego materiału wykonać obróbki blacharskie , w kosztorysie jest blacha ocynkowana?

Wszelkie obróbki blacharskie, wykonać z blachy ocynkowanej, powlekanej w kolorze RAL połaci dachowej.

2. Z jakiego materiału wykonać okładziny schodów , w kosztorysie są płytki gresowe 15x15?

Schody są obłożone płytami z płomieniowanego granitu strzegomskiego i tak też są przyjęte w kosztorysie w materiale. W oryginalnym knr są płytki gres ale przez analogie zostały zmienione. Podczas aktualizacji knr wrócił do pierwotnego opisu -stąd ta rozbieżność.

3. Z jakiego materiału wykonać balustradę schodowa, w dokumentacji jest z blachy stalowej ocynkowanej.?

Balustrady mają być stalowe, spawane, malowane.

4. Z czego wykonać zadaszenie nad wejściem do budynku?

Konstrukcja stalowa z pokryciem z poliwęglanu komorowego.