

Pytania i wyjaśnienia (1)

1. Z jakiego rodzaju blach i grubości należy wykonać obróbki blacharskie, rynny dachowe i rury spustowe? Brak informacji w załączonej dokumentacji.

**Obróbki należy wykonać z blachy powlekanej RAL 7016 o gr. min 0,5mm.
Rynny z blachy powlekanej RAL 9005 o gr min minimum 0,65mm**

2. Prosimy o załączenie rys. balustrad balkonowych

Wzór balustrady jak na rysunku w załączeniu. Ostateczny wzór będzie jeszcze chciała zatwierdzić wspólnota na podstawie propozycji.

3. Zgodnie z opisem technicznym w pkt.4.2 stropodach -należy wykonać nowe pokrycie stropodachu z papy. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o tą pozycję oraz zamieszczenie opisu oraz rodzaju tych robót (jaka papa, ilu-krotne krycie, itp)

docieplenie dachu poz. 650. w kosztorysie

W opisie pkt 4.2 przyjęto ewentualną dodatkową izolację z papy z uwagi iż termin realizacji inwestycji może się odwlec, dlatego przy realizacji prac należy sprawdzić stan pokrycia dachowego i w przypadku stwierdzenia możliwości nieszczelności dokonania jego częściowego lub całościowego pokrycia nową warstwą wierzchnią papy aby chronić warstwę izolacji z granulatu przed zawilgoceniem. Obecnie nie wykazywał on koniecznych napraw. Jednakże należy go wtórnie sprawdzić przed montażem izolacji z granulatu.